



Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главного управления МЧС России по Республике Дагестан**

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы № 12 по Левашинскому, Сергокалинскому, Акушинскому, Лакскому и Кулинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Дагестан**

(наименование органа государственного надзора)

РД, Левашинский район, с. Леваша, тел. , E-mail: ondipr.12@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 13/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 «Снежинка»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору Гитинов Р.М.

Отделение надзорной деятельности и № 13  
профилактической работы № 12 по  
Левашинскому, Сергокалинскому, Аку-  
шинскому, Лакскому и Кулинскому рай-  
онам управления надзорной деятельно-  
сти и профилактической работы Глав-  
ного управления МЧС России по Респу-  
блике Дагестан

(наименование органа ГПН)

от « 07 » февраля 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин.

« 14 » марта 2019 г. по 15 ч 00 мин. « 14 » марта 2019 г.

проведена проверка

Инспектор ОНД и ПР №12 Гаджиев Басир Артурович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 «Снежинка»

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предприятия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты возле пульта управления автоматической пожарной сигнализации вывесить инструкцию о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.	(Правила противопожарного режима в РФ: п. 64);	04.09.2019	
2	На объекте защиты на 1-м и 2-м этаже спальных помещений старшей и младшей группы предусмотреть второй эвакуационный выход.	(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: с. 53, ч. 2, п.п 1 и 2; СП 1.13130.2009 п. 5.2.12);	04.09.2019	
3	На объекте защиты, всем лицам пройти обучение мерам пожарной безопасности, после приступить к работе, вести запись в журнал учета инструктажей по ПБ.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 3	04.09.2019	
4	Имеющиеся на объекте защиты планы эвакуации людей привести в соответствие по ГОСТ Р 12.2.143-2009 (фон плана эвакуации должен быть желтовато-белым или белым из фотолюминесцентных материалов):	Постановление правительства РФ № 390: п. 7.	04.09.2019	
5	На кухне электрические лампы оборудовать колпаками (рассеивателями) предусмотр-	(Правила противопожарного режима п.п. В, п. 42)	04.09.2019	

	ренными конструкцией светильника.			
6	На объекте защиты учет наличия (периодичности осмотра, сроков перезарядки) огнетушителей (иных первичных средств пожаротушения) вести запись в специальном журнале произвольной формы	(Правила противопожарного режима в РФ: п. 478).	04.09.2019	
7	На объекте защиты, ответственным лицам за пожарную безопасность пройти обучение по пожарно-техническому минимуму.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 3	04.09.2019	
8	На объекта защиты в игровом зале 1 и 2 этажа и в спальном помещении не допускать применение материалов для покрытий потолке с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, Д3, Т2. ( потолки деревянные)	(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 5 ст. 134; (п. 4.3.2 СП 1.13130.2009);	04.09.2019	
9	На объекте защиты в помещении котельной электрические лампочки оборудовать колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима п.п. В, п. 42	04.09.2019	
10	На объекте защиты дверь от игрового зала выполнить открывающимся по направлению выхода из помещения.	Постановление правительства РФ № 390: п/п ж) п. 36	04.09.2019	
11	На объекте защиты руководителю организации обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 43	04.09.2019	
12	руководителю организации обеспечить объект защиты огнетушителями по установленным нормам согласно приложениям № 1 и 2 настоящих правил в спортзале установить огнетушители.	Постановление правительства РФ № 390 п. 70	04.09.2019	
13	Котельная В помещении котельной, предусмотреть сигнализаторы загазованности, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% природного газа. СП	СП 60.13330.2012 п. 6.5.7	04.09.2019	

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в сентябре 2019 г.

(квартал, месяц).

Инспектор ОНД и ПР №12 Гаджиев Басир Артурович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» марта 2019г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

«15» марта 2019г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



М.Л.П.\*

Заведующая Далгатова Х.А.

(должность, фамилия, инициалы)